



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.24.13.П.002189.07.20 Дата 09. 07. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/24.13.002312-2 от 22.06.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 23.06.2020 по 09.07.2020

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, Центральная улица (пос. Внуково), д. 2

Цель проведения экспертизы: В личных целях заказчика

Экспертиза проведена: врачом по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково Сорокиным Д.В. (образование высшее профессиональное по специальности санитария, гигиена и эпидемиология, сертификат специалиста от 15.04.2015г. регистрационный № 1731)

Заказчик: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (ИНН:5011020537, ОГРН:1025001466379)
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Объект экспертизы: Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOROC из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки: Изовент-Н

Сведения об изготовителе: Акционерное общество "ИЗОРОК"
Адрес: 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, Цнинский сельсовет, Промышленная зона, дом 2 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.99.19-008-53792403-2020 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOROC из минеральной ваты на синтетическом связующем"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-008-53792403-2020, протокол испытаний, заявление, информация о составе, макет этикетки, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Минеральная вата на основе горных пород, скрепленных синтетическим связующим с гидрофобизирующими добавками

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) № 06/06-145/TM-20 от 18.06.2020 г.

005718

Гигиеническая характеристика продукции:**Вещества, показатели (факторы)****Фактическое значение****Гигиенический
норматив**

Запах, балл	1	2
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	менее 0,001	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	менее 0,001	0,05
Индекс токсичности, %	98	80-120
Напряжённость электростатического поля 50 Гц, кВ/м	8,5	15
Удельная эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов, Бк/кг	108,6±32,6	370

Область применения: Для тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования и применяемые в промышленном и гражданском строительстве, в том числе жилищном

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6, 11)

Заключение: Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные ISOROC из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки: Изовент-Н соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

И.О. Заведующий санитарно-
Эпидемиологическим отделом

Главный врач,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Сорокин Д. В.

Сорокин Д. В.

Иванов В.Ю.

